

**Veröffentlichungspflichtige Informationen
der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG per 31.12.2025**

Nr. 1	Jahreshöchstlast und Lastverlauf je Netz- oder Umspannebene	vgl. Lastgänge	
Nr. 2	Netzverluste gesamt	14.322.813 kWh	
	Netzverluste Mittelspannung	2.402.820 kWh (0,75 %)	
	Netzverluste Umspannung MS/NS	1.817.944 kWh (1,23 %)	
	Netzverluste Niederspannung	4.977.731 kWh (2,59 %)	
Nr. 3	Summenlast der Netzverluste je Netz- oder Umspannebene	vgl. Lastgänge	
Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	entfällt, aufgrund fehlender Anwendung des analytischen Verfahrens	
	Restlastkurve der Lastprofilkunden	entfällt, aufgrund fehlender Anwendung des analytischen Verfahrens	
Nr. 5	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Umspannung HS/MS	207.388.086 kWh	
	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Umspannung HS/MS im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang	
	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Mittelspannung	117.518.258 kWh	
	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Mittelspannung im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang	
	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Umspannung MS/NS	116.074.702 kWh	
	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Umspannung MS/NS im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang	
Nr. 6	Dezentrale Einspeisung Mittelspannung	83.411.058 kWh	
	Dezentrale Einspeisungen Mittelspannung im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang	
	Dezentrale Einspeisungen Umspannung MS/NS	keine dezentrale Einspeisung	
	Dezentrale Einspeisungen Umspannung MS/NS im zeitlichen Verlauf	keine dezentrale Einspeisung	
	Dezentrale Einspeisungen Niederspannung	75.878.861 kWh	
	Dezentrale Einspeisungen Niederspannung im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang	
	Umspannung HS/MS: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene	19.922.900 kWh	
	Umspannung HS/MS: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang	
	Mittelspannung: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene	29.576.618 kWh	
	Mittelspannung: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang	
	Umspannung MS/NS: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene	29.951.006 kWh	
	Umspannung MS/NS: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang	
	Nr. 7	Menge für Verlustenergie	9.198.495 kWh
		Preis Verlustenergie pro kWh	11,2 ct