

**Veröffentlichungspflichtige Informationen
der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG per 31.12.2023**

Nr. 1	Jahreshöchstlast und Lastverlauf je Netz- oder Umspannebene	vgl. Lastgänge	
Nr. 2	Netzverluste gesamt	7.995.643 kWh	
	Netzverluste Mittelspannung	2.303.684 kWh (0,75 %)	
	Netzverluste Umspannung MS/NS	1.666.492 kWh (1,25 %)	
	Netzverluste Niederspannung	4.025.467 kWh (2,34 %)	
Nr. 3	Summenlast der Netzverluste je Netz- oder Umspannebene	vgl. Lastgänge	
Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	entfällt, aufgrund fehlender Anwendung des analytischen Verfahrens	
	Restlastkurve der Lastprofilkunden	entfällt, aufgrund fehlender Anwendung des analytischen Verfahrens	
Nr. 5	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Umspannung HS/MS	207.001.547 kWh	
	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Umspannung HS/MS im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang	
	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Mittelspannung	120.503.259 kWh	
	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Mittelspannung im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang	
	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Umspannung MS/NS	118.996.968 kWh	
	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Umspannung MS/NS im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang	
Nr. 6	Dezentrale Einspeisung Mittelspannung	87.500.584 kWh	
	Dezentrale Einspeisungen Mittelspannung im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang	
	Dezentrale Einspeisungen Umspannung MS/NS	keine dezentrale Einspeisung	
	Dezentrale Einspeisungen Umspannung MS/NS im zeitlichen Verlauf	keine dezentrale Einspeisung	
	Dezentrale Einspeisungen Niederspannung	52.798.990 kWh	
	Dezentrale Einspeisungen Niederspannung im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang	
	Umspannung HS/MS: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene	7.521.665 kWh	
	Umspannung HS/MS: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang	
	Mittelspannung: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene	12.655.839 kWh	
	Mittelspannung: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang	
	Umspannung MS/NS: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene	12.816.040 kWh	
	Umspannung MS/NS: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang	
	Nr. 7	Menge für Verlustenergie	7.995.643 kWh
		Preis Verlustenergie pro kWh	14,7 ct