BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Oelde- Weitkamp II

Betreiber

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor FW 309-1:2023 (GEG § 22 (2)) [f_P]	0,43
Emissionsfaktor FW 309-1:2023 (GEG Anl. 9) [f_{CO2eq}]	132 g_{CO2}/kWh

Beinhaltet Planungsdaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 02.09.2031.

ausgestellt am: 02.09.2024

von Tobias Wilken
erstellt über **www.district-energy-systems.info**

Bescheinigungsnummer:
DENW0402_FW309-1u7_02092024

Tobias Wilken
Alte Poststr. 9
49074 Osnabrück, Niedersachsen

Stadtwerke Osnabrück AG
tobias.wilken@swo.de