

UEBERSICHT ANFORDERUNGEN NEUANLAGEN

Σ EZE am Netzanschluss	$\leq 0,6$ kVA	$\leq 4,6$ kVA	$\leq 13,8$ kVA	≤ 25 kVA	≤ 100 kVA	> 100 kVA
				≤ 25 kWp	≤ 100 kWp	> 100 kWp
Einspeisung	einphasig		sym. einphasig oder symmetrisch dreiphasig	symmetrisch dreiphasig		
Einspeisemanagement gemäß EEG	Einspeisemanagement oder Wirkleistungsbegrenzung				Einspeise- management	Einspeise- Management mit Rückmeldung
Blindleistungsregelung	$\cos \varphi(P)$ Kennlinie (oder Vorgabe des Netzbetreibers)		Standard Q (U) Kennlinie (oder Vorgabe des Netzbetreibers)			
Schutz	integrierter NA-Schutz oder zentraler NA-Schutz				zentraler NA-Schutz	

Bei Erzeugungsanlagen > 35 kW erfolgt die Messung über eine Wandlermessung