

**Veröffentlichung gem. § 17 (2) StromNZV  
der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG per 31.12.2019**

Nr. 1	Jahreshöchstlast und Lastverlauf je Netz- oder Umspannebene	vgl. Lastgänge
Nr. 2	Netzverluste gesamt	13.892.374 kWh
	Netzverluste Mittelspannung	3.053.378 kWh
	Netzverluste Umspannung MS/NS	3.422.104 kWh
	Netzverluste Niederspannung	7.416.892 kWh
Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	vgl. Lastgang
	Summenlast der Netzverluste je Netz- oder Umspannebene	vgl. Lastgänge
Nr. 4	die Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	entfällt, aufgrund fehlender Anwendung des analytischen Verfahrens
	Restlastkurve der Lastprofilkunden	entfällt, aufgrund fehlender Anwendung des analytischen Verfahrens
Nr. 5	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Umspannung HS/MS	219.562.013 kWh
	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Umspannung HS/MS im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang
	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Mittelspannung	139.084.512 kWh
	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Mittelspannung im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang
	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Umspannung MS/NS	135.738.808 kWh
	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Umspannung MS/NS im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang
Nr. 6	Dezentrale Einspeisung Mittelspannung	82.668.906 kWh
	Dezentrale Einspeisungen Mittelspannung im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang
	Dezentrale Einspeisungen Umspannung MS/NS	keine dezentrale Einspeisung
	Dezentrale Einspeisungen Umspannung MS/NS im zeitlichen Verlauf	keine dezentrale Einspeisung
	Dezentrale Einspeisungen Niederspannung	43.501.150 kWh
	Dezentrale Einspeisungen Niederspannung im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang
	Umspannung HS/MS: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene	3.435.753 kWh
	Umspannung HS/MS: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang
	Mittelspannung: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene	3.106.949 kWh
	Mittelspannung: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang
	Umspannung MS/NS: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene	3.183.349 kWh
	Umspannung MS/NS: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang
	Nr. 7	Menge für Verlustenergie
Preis Verlustenergie pro kWh		3,8 ct