STADTWERKE OSTMÜNSTERLAND

Veröffentlichung gem. § 17 (2) StromNZV der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG per 31.12.2020

Nr. 1	Jahreshöchstlast und Lastverlauf je Netz- oder Umspannebene	vgl. Lastgänge
Nr. 2	Netzverluste gesamt	10.967.265 kWh
	Netzverluste Mittelspannung	3.057.850 kWh
	Netzverluste Umspannung MS/NS	3.373.850 kWh
	Netzverluste Niederspannung	4.535.564 kWh
Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	vgl. Lastgang
	Summenlast der Netzverluste je Netz- oder Umspannebene	vgl. Lastgänge
Nr. 4	die Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	entfällt, aufgrund fehlender Anwendung des analytischen Verfahrens
	Restlastkurve der Lastprofilkunden	entfällt, aufgrund fehlender Anwendung des analytischen Verfahrens
Nr. 5	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Umspannung HS/MS	216.587.063 kWh
	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Umspannung HS/MS im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang
	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Mittelspannung	135.545.191 kWh
	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Mittelspannung im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang
	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Umspannung MS/NS	132.279.503 kWh
	Entnahme aus der vorgelagerten Ebene Umspannung MS/NS im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang
Nr. 6	Dezentrale Einspeisung Mittelspannung	84.799.415 kWh
	Dezentrale Einspeisungen Mittelspannung im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang
	Dezentrale Einspeisungen Umspannung MS/NS	keine dezentrale Einspeisung
	Dezentrale Einspeisungen Umspannung MS/NS im zeitlichen Verlauf	keine dezentrale Einspeisung
	Dezentrale Einspeisungen Niederspannung	46.958.499 kWh
	Dezentrale Einspeisungen Niederspannung im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang
	Umspannung HS/MS: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene	4.362.938 kWh
	Umspannung HS/MS: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang
	Mittelspannung: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene	4.398.588 kWh
	Mittelspannung: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang
	Umspannung MS/NS: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene	4.506.750 kWh
	Umspannung MS/NS: Einspeisungen aus Rückspeisungen aus der nachgelagerten Netz- oder Umspannebene im zeitlichen Verlauf	vgl. Lastgang
Nr. 7	Menge für Verlustenergie	10.967.265 kWh
	Preis Verlustenergie pro kWh	5,1 ct