

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7

	MWh	Deckungs- anteil <i>DA</i>	Pflicht- anteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
Wärmenetzeinspeisung gesamt	1.900			
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	988	52%		
hiervon aus fossilen Brennstoffen				
hiervon aus Erdgas	692	36%	50%	73%
hiervon aus Biogas/Biomethan	296	16%	30%	52%
aus sonstigen Wärmeerzeugern:				
Geothermie	760	40%	50%	80%
aus Erdgaskesseln	152	8%		
aus Heizölkesseln				
insgesamt aus erneuerbaren Energien	1.056	56%		
Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG_{FW}</i>				205%

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt?

JA

Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG
Name des Wärmenetzes	Mondscheinweg
Lage des Netzes	Drensteinfurt
Verantwortlicher Betriebsleiter	Jörg Viefhues
Telefon	02504 7085-301
E-mail	joerg.viefhues@so.de
Zeitraum der Datenbasis	Plandaten
Diese Bescheinigung ist gültig bis	09.11.2028

Osnabrück, 17.11.2021

i.V.



Ort, Datum

Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von dem Ingenieurbüro "IngenieurNetzwerk Energie eG" durchgeführt.

Bad Iburg, 17.11.2021

Ort, Datum

i. A.

Unterschrift



IngenieurNetzwerk Energie
49186 Bad Iburg · Charlottenburger
Tel. 05403 7243970 · www.ineg-eeg.de